

AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt
Berichtsjahr: 2018



Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die
 <> *durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die*
 <> *durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI*
gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **Anton Kittel Mühle Plaika GmbH** E-Control-Nr. **30**
 AT-Nummer **AT002220**

	2016	2017	2018	3-Jahres-Durchschnitt ¹
SAIDI	6,36	0,35	0,33	2,35
ASIDI	13,91	0,35	0,33	4,86

Internet Seite der Veröffentlichung:
<https://kittelmuehle.at/netzbetrieb/>

¹ Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom